

**Главное управление
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области
(ГУ МЧС России по Свердловской области)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Ревда, ГО Дегтярск,
Полевского ГО управления надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области**

Предписание № 12/ 1 / 9

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Полевского
городского округа «Детский сад № 54 комбинированного вида»
заведующему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
Полевского городского округа «Детский сад № 54 комбинированного вида»
Прониной Наталье Ивановне

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица правообладателя объекта защиты (гражданина) собственника имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского городского округа по пожарному надзору от « 05 » марта 2018 года № 12, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут « 14 » марта 2018 года, с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут « 22 » марта 2018 года, с 14 часов 30 минут до 15 часов 00 минут « 10 » апреля 2018 года проведена проверка

Старшим инспектором ОНД и ПР ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского городского округа, капитаном
внутренней службы Климовым Эдуардом Витальевичем

(Должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего(-их) проверку)

объекта защиты Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
Полевского городского округа «Детский сад № 54 комбинированного вида», расположенного по
адресу: Свердловская обл., г. Полевской, ул. Коммунистическая, 31

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующим Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
Полевского городского округа «Детский сад № 54 комбинированного вида» Прониной Н.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Выходы на чердак не предусмотрены через противопожарные люки 2-го типа с размерами 0,6 х 0,8 м. <i>Выходы на чердак предусмотреть через противопожарные люки 2-го типа с размерами 0,6 х 0,8 м.</i>	Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст. 46, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 8.4.	01.08.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Старший инспектор ОНД и ПР ГО Ревда, ГО Дегтярск,
Полевского городского округа УНД и ПР
ГУ МЧС России по Свердловской области
капитан внутренней службы Климов Э.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

« 10 » апрель 2018 г.



(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил (а):

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

« _____ » _____ 2018 г.

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего
проверку)

Телефон доверия: ДНДиПР МЧС России (84992169999)
УНД СРЦ МЧС России (83912985547)
ГУ МЧС России по Свердловской области (83432629999)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575815

Владелец Пронина Наталья Ивановна

Действителен с 29.03.2021 по 29.03.2022