



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
Управления Федеральной службы по
надзору

в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Свердловской
области в Чкаловском районе г.

Екатеринбурга, в городе Полевской и в
Сысертском районе

(Южный Екатеринбургский отдел
Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области)

8 Марта ул., д. 177 - а, г. Екатеринбург,
620130

тел.: 8 (343) 210-36-65, факс: 8(343)
210-91-52

e-mail: mail_15@66.rosпотребнадzor.ru

[http:// www.66.rosпотребнадzor.ru](http://www.66.rosпотребнадzor.ru)

ОКПО 75756282 ОГРН 1056603481428

ИНН 6670074344 КПП 667001001

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ПОЛЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ДЕТСКИЙ САД № 54
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"**

623388, Свердловская обл., г. Полевской,
Коммунистическая ул., зд.25а

Профилактическое мероприятие № 66250041000117118817 от 04.02.2025 г.



ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 03.03.2025

№ 20/2025-231

При проведении обязательного профилактического визита с 24.02.2025 по 05.03.2025, на основании уведомления о проведении обязательного профилактического визита № 66-15-12/25-1429-2025 от 05.02.2025 г.

в отношении

**МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ПОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДЕТСКИЙ САД
№ 54 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"**

юридический адрес 623388, Свердловская обл., г. Полевской, Коммунистическая ул., зд.25а

дата регистрации 04.11.2002

ИНН/ОГРН 6626011320 / 1026601607548

1. Детский сад № 54 (623380, Свердловская обл., г. Полевской, Коммунистическая ул., 25а)

2. Детский сад № 54 (623380, Свердловская обл., г. Полевской, Коммунистическая ул., 31)

При рассмотрении представленных документов: акта обязательного профилактического визита
№ 66-15-12/25-2687 - 2025 от 03.03.2025г

выявлены нарушения обязательных требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании С целью устранения выявленных нарушений на основании ч.13 ст. 52.1, ст. 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание выявленных нарушений	№ нормативного документа	пункт НД	содержание рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований	срок
Детский сад № 54 (623380, Свердловская обл., г. Полевской, Коммунистическая ул., 25а)					
1.	Нарушаются требования санитарного законодательства к внутренней отделке помещений, а именно: на момент проведения профилактического визита, имеются дефекты внутренней отделки (отслоение покраски, побелки с поверхности стен) следующих помещений - группа № 11 (туалет), что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20, согласно которому стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.		2.5.3	Соблюдать требования санитарного законодательства к внутренней отделке помещений, а именно: устранить дефекты внутренней отделки потолка в следующих помещениях- группа № 11 (туалет).	01.09.2025
2.	Нарушаются требования санитарного законодательства к оборудованию туалетных помещений, а именно: в туалетах групп № 4 (подготовительная+старшая), группе № 2 (подготовительная+старшая), группе № 1, группе № 3 (старшая) не предусмотрены отдельные кабинки для мальчиков и девочек, что является нарушением п. 3.1.7 СанПиН 2.4.3648-20, согласно которому в туалетной умывальной зоне дошкольной, средней, старшей и подготовительной групп устанавливаются умывальные раковины для детей, раковину и унитаз (в отдельной кабине) для персонала, а также детские унитазы. В старших и подготовительных группах туалетные комнаты (отдельные кабинки) оборудуются отдельно для мальчиков и девочек.		3.1.7	Соблюдать требования санитарного законодательства к оборудованию туалетных помещений, а именно: в подготовительной группе туалетные комнаты (отдельные кабинки) оборудовать отдельно для мальчиков и девочек.	01.09.2025

Информацию о выполнении предписания представить в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе

в срок до 01.09.2025г.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1. Отчет о выполнении предписания

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований может быть направлено и рассмотрено в порядке, установленном ст.ст. 93, 94 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

В случае несогласия с вынесенным предписанием контролируемое лицо вправе обжаловать в досудебном порядке, установленном ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДЕТСКИЙ САД
№ 54 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА" заведующего МБДОУ ПМО СО «Детский сад № 54»
Пронину Наталию Ивановну

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1, ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

специалист-эксперт

Территориального отдела

Управления Роспотребнадзора по

Свердловской области в

Чкаловском районе города

Екатеринбурга, в городе

Полевской и в Сысертском районе

должность лица, уполномоченного осуществлять
госнадзор

подпись

Жерекова Надежда Александровна

ФИО

Предписание получил:

Заведующий

должность, ФИО

Пронина И.И.

подпись

Жр

дата

03.08.2025

Место выдачи предписания:

623380, Свердловская обл., г. Полевской, Коммунистическая ул., 25а

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

Копия предписания об устранении выявленных нарушений № 20/2025-231 от 03.03.2025 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 595079120666552259363833422548667397541845386468
Владелец Пронина Наталия Ивановна
Действителен С 20.08.2024 по 20.08.2025