

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В  
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы  
по надзору

в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека  
по Свердловской области

Территориальный отдел

в Чкаловском районе города

Екатеринбурга, в городе Полевской и в

Сысертском районе

адрес: 620130, Свердловская область, г.

Екатеринбург, ул. 8-е Марта, дом 177 А

тел. (343)210-94-37, Е-

mail:mail\_15@66.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,

ИНН/КПП 6670083677/667001001

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА "ДЕТСКИЙ САД № 54  
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"

623380, Свердловская обл., г. Полевской,  
Коммунистическая ул., 25а

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений  
санитарно-эпидемиологических требований

от 07.12.2018

№ 91/2018-231

При проведении проверки с 12.11.2018 по 07.12.2018

в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПОЛЕВСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ДЕТСКИЙ САД № 54 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"

юридический адрес 623380, Свердловская обл., г. Полевской, Коммунистическая ул., 25а

дата регистрации 19.02.2001

ИНН/ОГРН 6626011320 / 1026601607548

1. Детский сад № 54(623380, Свердловская обл., г. Полевской, Коммунистическая ул., 25а)

2. Детский сад № 54(623380, Свердловская обл., г. Полевской, Коммунистическая ул., 31)

рассмотрении представленных документов: Акта плановой выездной проверки от 07.12.2018 г.

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, части 1 статьи 34 Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

| №<br>п/п                                                             | содержание мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                 | №<br>нормативного<br>документа | пункт НД     | срок        |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-------------|
| 1. Детский сад № 54(623380, г. Полевской, Коммунистическая ул., 25а) |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |              |             |
| 1.                                                                   | Соблюдать требования санитарного законодательства к санитарному содержанию помещений группы №6. Предоставить результаты (протоколы) лабораторных испытаний.                                                                                                                            | ТР ТС 021/2011                 | ст. 10 п. 3  | 10.09.2019г |
| 2.                                                                   | Соблюдать требования санитарного законодательства к составлению программы производственного контроля, а именно: установить кратность лабораторных исследований параметров микроклимата согласно требований нормативной документации. Представить программу производственного контроля. | СП 1.1.1058-01                 | 2.5.<br>3.3. | 10.09.2019г |
| 3.                                                                   | Соблюдать требования санитарного законодательного законодательства к внутренней отделке медицинского блока.                                                                                                                                                                            | СанПиН 2.1.3.2630-10           | р.1,4.2.     | 10.09.2019г |
| 4.                                                                   | Соблюдать требования санитарного законодательства к оборудованию медицинского кабинета, а именно: оборудовать кабинет врача раковиной с локтевым смесителем.                                                                                                                           |                                | р.1,5.6.     | 10.09.2019г |
| 5.                                                                   | Соблюдать требования санитарного законодательства к контролю уровней шума и уровней загрязнения атмосферного воздуха на территории организации. Предоставить результаты (протоколы) лабораторных испытаний.                                                                            |                                | 3.4.         | 10.09.2019г |
| 6.                                                                   | Соблюдать требования санитарного законодательства к                                                                                                                                                                                                                                    |                                | 4.16.        | 10.09.2019г |

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |                              |             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|
|                                                                            | остеклению помещений, а именно: в группе №11 обеспечить остекление окон цельным стеклопакетом.                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |                              |             |
| 7.                                                                         | Соблюдать требования санитарного законодательства к внутренней отделке помещений организации, а именно: устранить дефекты отделки в помещениях прачечной, группы №1, группы №3, группы №11, группы №9, группы №7, группы №10, группы №12, группы №8, группы №2.                                                               |                                                                         | 5.1.<br>5.2.<br>5.4.<br>5.5. | 10.09.2019г |
| 8.                                                                         | Соблюдать требования санитарного законодательства к маркировке мебели согласно росту-возрастным особенностям детей, а именно: в группе №8 обеспечить маркирование мебели согласно требований нормативной документации.                                                                                                        |                                                                         | 6.6.                         | 10.09.2019г |
| 9.                                                                         | Соблюдать требования санитарного законодательства к оборудованию помещений, а именно: во всех групповых оборудовать инвентарные шкафы для хранения уборочного инвентаря.                                                                                                                                                      |                                                                         | 6.21.                        | 10.09.2019г |
| 10.                                                                        | Соблюдать требования санитарного законодательства к параметрам микроклимата в помещениях учреждения согласно требований нормативной документации: относительная влажность в игровых группы №2 и группы №6 должна соответствовать уровню 40-60%. Предоставить результаты (протоколы) лабораторных испытаний.                   |                                                                         | 8.4.                         | 10.09.2019г |
| 11.                                                                        | Соблюдать требования санитарного законодательства к параметрам микроклимата в помещениях учреждения согласно требований нормативной документации, а именно: температура воздуха в игровой гр. № 2, игровой гр. № 6 должна соответствовать уровню не менее 21 ° С. Предоставить результаты (протоколы) лабораторных испытаний. |                                                                         | 8.7.                         | 10.09.2019г |
| 12.                                                                        | Соблюдать требования санитарного законодательства к оборудованию буфетных, а именно: в группе №10 оборудовать раковину с локтевым смесителем.                                                                                                                                                                                 |                                                                         | 13.14.                       | 10.09.2019г |
| 13.                                                                        | Соблюдать требования санитарного законодательства к маркированию постельного белья и к кратности смены белья не реже 1 раза в неделю.                                                                                                                                                                                         |                                                                         | 17.14.                       | 10.09.2019г |
| 14.                                                                        | Соблюдать требования санитарного законодательства к мероприятиям по защите объекта от синантропных членистоногих, а именно: в группе №1 герметизировать коробку электропроводки, в группе №2 выключатель, в группе №4-отверстия выхода проводов, в группе №6- выключатель на стене.                                           | СанПиН<br>3.5.2.3472-17                                                 | 4.2.                         | 10.09.2019г |
| <b>2. Детский сад № 54(623380, г. Полевской, Коммунистическая ул., 31)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |                              |             |
| 1.                                                                         | Соблюдать требования санитарного законодательства к контролю уровней шума и уровней загрязнения атмосферного воздуха на территории организации. Предоставить результаты (протоколы) лабораторных испытаний.                                                                                                                   | СанПиН<br>2.4.1.3049-13                                                 | 3.4.                         | 10.09.2019г |
| 2.                                                                         | Соблюдать требования санитарного законодательства к остеклению помещений, а именно: в спортивном зале обеспечить остекление цельным стеклопакетом.                                                                                                                                                                            |                                                                         | 4.16.                        | 10.09.2019г |
| 3.                                                                         | Соблюдать требования санитарного законодательства к внутренней отделке помещений организации, а именно: устранить дефекты отделки на пищеблоке, в группе №4, в группе №3.                                                                                                                                                     |                                                                         | 5.1.<br>5.4.                 | 10.09.2019г |
| 4.                                                                         | Соблюдать требования санитарного законодательства к оборудованию помещений, а именно: во всех групповых оборудовать инвентарные шкафы для хранения уборочного инвентаря.                                                                                                                                                      |                                                                         | 6.21.                        | 10.09.2019г |
| 5.                                                                         | Соблюдать требования санитарного законодательства к кратности смены белья не реже 1 раза в неделю.                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         | 17.14.                       | 10.09.2019г |
| 6.                                                                         | Соблюдать требования санитарного законодательства к иммунопрофилактике инфекционных заболеваний сотрудников, а именно: вакцинации против дифтерии у сотрудников: Орловой Е.А., Колмогоровой О.А., Краковской Ю.Е. Предоставить личные медицинские книжки и/или прививочные сертификаты сотрудников.                           | СП<br>3.1.2.3109-13<br>СанПиН<br>2.4.1.3049-13<br>СП<br>3.1/3.2.3146-13 | 8.1<br><br>19.1.<br>18.1.    | 10.09.2019г |
| 7.                                                                         | Соблюдать требования санитарного законодательства к                                                                                                                                                                                                                                                                           | СанПиН                                                                  | 4.2.                         | 10.09.2019г |

|                                                                                                                                  |               |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--|
| мероприятиям по защите объекта от синантропных членистоногих, а именно: в группе №4 – герметизировать отверстия выхода проводов. | 3.5.2.3472-17 |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--|

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе

**в срок до 10.09.2019г.**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ДЕТСКИЙ САД № 54 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"**

1. Информацию по устранению выявленных замечаний.
2. Документы, подтверждающие соответствие параметров шума, воздуха на территории, параметров микроклимата в помещениях учреждения (протоколы лабораторных испытаний).
3. Документы, подтверждающие соответствие смывов с объектов окружающей среды требованиям нормативных документов (протоколы лабораторных испытаний).
4. Личные медицинские книжки сотрудников и прививочные сертификаты.
5. Программу производственного контроля.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов влечет в соответствии с ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафов на юридическое и должностное лицо.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБДОУ ПГО "Детский сад № 54 комбинированного вида", заведующего МБДОУ ПГО "Детский сад №54 комбинированного вида" Пронину Н.И.

Специалист - эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе

Жерекова Надежда Александровна

Предписание получил:

✓ *Жерекова Надежда Александровна* Пронина Н.И. 07.12.2018г.

Место выдачи предписания:

620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, дом 177 А

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575815

Владелец Пронина Наталья Ивановна

Действителен с 29.03.2021 по 29.03.2022