

**Главное управление
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области
(ГУ МЧС России по Свердловской области)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Ревда, ГО Дегтярск,
Полевского ГО управления надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области**

Предписание № 8/1/5

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Полевского
городского округа «Детский сад № 54 комбинированного вида», заведующему Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения Полевского городского округа «Детский
сад № 54 комбинированного вида» Прониной Наталье Ивановне

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия имя отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица
правообладателя объекта защиты (гражданина) собственника имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского городского округа по пожарному надзору Покальнетова В.Н. от «04» февраля 2019 года № 8, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. «08» февраля 2019г., с 15 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. «06» марта 2019г., с 09 час. 30 мин. до 10 час. 00 мин «07» марта 2019г. проведена проверка

Старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, капитаном внутренней службы Климовым Эдуардом Витальевичем

(Должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего(-их) проверку)

объекта защиты Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Полевского городского округа «Детский сад № 54 комбинированного вида», расположенного по адресу: г. Полевской, ул. Коммунистическая, 25а

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующим МБДОУ ПГО «Детский сад № 54 комбинированного вида» Прониной Натальей Ивановной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении и (указывает только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На первом этаже, район кабинета заведующего, двери эвакуационного выхода, ведущие непосредственно наружу, обеспечить возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 35.	01.08.2019	
2.	Огнетушители в музыкальном зале расположить в соответствии	Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О	01.08.2019	

	с требованиями по размещению огнетушителей.	техническом регулировании» ст.46, Свод правил 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», п. 4.2.7.		
3.	Световые оповещатели «ВЫХОД», установленные на объекте защиты, обеспечить их одновременное включение с основными осветительными приборами рабочего освещения.	Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст. 46, Свод правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 5.1.	01.02.2020	
4.	Руководителю организации обеспечить исправное состояние систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей объекта в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами (смонтированной в 2005 году в соответствии с рабочим проектом 014-1205-ПСиО), а именно, организовать своевременную замену отдельных составляющих и частей систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей объекта (с учетом достижения ими предельного ресурса эксплуатации) регламентированной документацией на них.	Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст.46, Федеральный закон от 29.12.2009г. № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» ст.5, ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт» п.4.2, 5.1.7. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 61.	01.02.2020	
5.	Планы эвакуации на 1-ом этаже выполнить в соответствии с фактическим поэтажным планом здания (указать эвакуационные выходы ведущие непосредственно наружу из левого и правого крыла).	Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст. 46, ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля» п. 4.1.	01.08.2019	
6.	1-ый этаж, дверь эвакуационного выхода из зала физкультуры, ведущая в методический кабинет, заблокировать.	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 36(б).	01.08.2019	
7.	На пути эвакуации из помещения раздевалки группы № 9 в коридор 2-го этажа, расположены шкафы для	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 36(б).	01.08.2019	

переодевания препятствующие эвакуации людей.	детей, свободной			
--	---------------------	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане;

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР ГО Ревда, ГО Дегтярск.

Полевского городского округа УНД и ПР

ГУ МЧС России по Свердловской области

капитан внутренней службы Климов Э.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 01 » марта 2019 г.



С предписанием ознакомлен(а), для исполнения получил(а):

заверующий Пронина Г.И.

(должность, фамилия, инициалы)

« 07 » 03 2019 г.

Гри
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575815

Владелец Пронина Наталия Ивановна

Действителен с 29.03.2021 по 29.03.2022