Главное управление

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (ГУ МЧС России по Свердловской области)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Свердловской области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского ГО управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Свердловской области

г. Полевской (место составления акта)

"02" сентября 2019г. (дата составления акта)рта 11 ч. 00 мин. (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 200

По адресу/адресам: Свердловская область, г. Полевской, ул. Коммунистическая, 25а (место проведения проверки)

На основании: распоряжение № 200 от 15.08.2019г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении (плановая / внеплановая, документарная / выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Полевского городского округа «Детский сад № 54 комбинированного вида»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«<u>16</u>» августа 2019г. с <u>12</u> час. <u>00</u> мин. до <u>13</u> час. <u>00</u> мин. Продолжительность <u>1 час 00 мин</u>

«<u>02</u>» <u>сентября</u> 2019г. с <u>10</u> час. <u>30</u> мин. до <u>11</u> час. <u>00</u> мин. Продолжительность <u>30 мин</u>

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня/1 час 30 мин

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: <u>отделом надзорной деятельности и профилактической работы ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области</u>

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен(ы):** (заполняется при проведении выездной проверки): <u>заведующий МБДОУ ПГО «Детский сад № 54 комбинированного</u> вида» Пронина Наталья Ивановна

15.08.2019г. в 09 час 35 мин

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: <u>Климов Эдуард Витальевич — старший инспектор ОНД и ПР ГО</u> Ревда, ГО Дегтярск, Полевского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство).

При проведении проверки присутствовали: <u>заведующий МБДОУ ПГО «Детский сад № 54 комбинированного вида» Пронина Наталья Ивановна</u>

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено, что пункты предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности № 8/1/5 от 07.03.2018 года, со сроком устранения 01.08.2019 года, выполнены.

Лицо(а), допустившее нарушения: ---//---

W/A -	
	MADO TO THE MADE OF
(подпись проверяющего)	(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
Курнал учета проверок юридического лица, и	индивидуального предпринимателя, проводимых
	органами муниципального контроля, отсутствует
заполняется при проведении выездной проверки):	
celulo moranon de 1808 de la companya de 1808 de	CDAHIMO HOME AND A CONTROL OF THE CO
(70,770,770,770,770)	от представителя юридического лица,
(подпись проверяющего)	индивидуального представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
	представителя)
Трилагаемые к акту документы://	TOPODA HORRESONO
100	надзон Э.В. Климов
Подписи лиц, проводивших проверку:	
	Colorado MARTAL CO
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со в	семи приложениями получил(а):
jurgicegus o junes n	-
(howards that othertho (p. charge early imported) honvingth byrobot	цителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпри	нимателя, его уполномоченного представителя)
	<u>ос</u> " <u>од</u> 2019г.
	Sh_
, TO LOTO X 2012 TO 14 THE LANSING YOUR PROPERTY OF THE POLYCY	(подпись)
	(подпись)
Іометка об отказе ознакомления с актом проверки:	19 (2015年2015年8月 平月1日 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
(подпись уполномоченного должность	ного лица (лиц), проводившего проверку)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575815

Владелец Пронина Наталия Ивановна

Действителен С 29.03.2021 по 29.03.2022